Chemisch-physikalische Beschaffenheit unseres Wassers

Parameter	Einheit	Grenzwert nach TrinkwV	Vogt	Bodnegg	Neukirch	Amtzell, Schomburg	Tettnang	Tannau, Langnau, Meckenbeuren
Sauerstoff	mg/l		8,8	4,3	5,4	7	5,9	7,5
ph-Wert (bei Ft)			7,67	7,54	7,49	7,74	7,23	7,6
Härtegrad dh			12,4	15,6	15	15	17,2	16,6
Härtebereich			mittel	hart	hart	hart	hart	hart
Calcium	mg/l		60,9	80,1	76,9	77	98,5	87,9
Magnesium	mg/l		16,9	18,9	18,3	18,4	15,7	18,6
Natrium	mg/l	200,00	4,7	7,4	6,9	7	7,6	8,1
Kalium	mg/l		1,2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6
Eisen	mg/l	0,20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mangan	mg/l	0,05	<0,0025	<0,005	<0,0025	<0,0025	<0,005	<0,05
Aluminium	mg/l	0,20	<0,005	<0,005	0,008	0,01	<0,005	0,0054
Chlorid	mg/l	250,00	7,7	8,8	9	8,7	13,9	9,8
Nitrat	mg/l	50,00	12,5	22,2	22,2	19,7	13,1	18,7
Sulfat	mg/l	250,00	12,1	14,6	14,6	13,7	11,7	14,6
Fluorid	mg/l	1,50	0,08	0,08	0,09	0,08	<0,25	0,08
PFAS	µg/l				<0,001		<0,001	

Probeergebnisse Vogt, Sirgensteinhalle, 22.05.2025
Probeergebnisse Bodnegg, Feuerwehrhaus 28.10.2025
Probeergebnisse Amtzell, Altersheim St. Gebhard, 25.10.2025
Probeergebnisse Neukirch, Kindergarten, 25.03.2025
Probeergebnis Tannau, Langnau - Kindergarten Laimnau, 28.10.2025
Probeergebnis Tettnang, Krankenhaus vom 07.09.2026